


中部屋のエアコン設置用点検口について

Kタイプの部屋で、本来はエアコンの穴の位置近く(天井付近)にあるべき、点検口が、設置されていない例があり、2019年5月16日(木)に改修(新設)された。



下部にある点検口は下水管のパイプの点検のため、1階と中層階等限られた住戸にのみ設置されている。



中部屋のエアコン設置用点検口について

Eタイプの中部屋(和室)のエアコン設置位置の図面と コンセントとエアコン用の穴

エアコン用コンセント



押入れ天袋横に
エアコン用の穴



点検口(次頁参照)



中部屋のエアコン設置用点検口について

点検口(収納ボックス内)



化粧ネジカバーが着いている状況



化粧ねじカバーを外した状態

エアコン用の穴
↓



点検口のカバーを外した状態